

# 北海道上川合同庁舎排水設備一覧表

項 目	規 格	数 量	単 位	内 訳										備 考
				地階	1階	2階	3階	4階	屋上	第1車庫	第2車庫	備蓄センター		
水槽・排水ポンプ														
雑排水槽	2層	31	m3	2300×5000/2300×5500(H1300(共通))										空調機械室下
汚水槽	1層	32	m3	3700×6000×1450										地下物品庫1下
雨水槽	4層	38	m3	1900×4700/1800×3400/1950×3600/2100×3600(H1300(共通))										ドライエリア下
雑排水用排水ポンプ	吐出0.3m3/min	2	台	○										雑排水槽内
汚水用排水ポンプ	吐出0.3m3/min	2	台	○										汚水槽内
雨水用排水ポンプ	吐出0.3m3/min	2	台	○										雨水槽内
トラップ														
グリストラップ	160 <sup>リットル</sup>	1	箇所						1					厨房内
オイルトラップ	320 <sup>リットル</sup>	1	箇所								1			走行検査場横
ガソリントラップ	130 <sup>リットル</sup>	11	箇所								5	6		車庫内
衛生器具														
和風大便器		0	台											
洋風大便器		46	台	1	15	11	11	7		1				
障害者用便器		4	台		1	1	1	1						
床置ストール小便器		29	台		10	7	7	3		2				
幼児用小便器		4	台		1	1	1	1						
はめ込み洗面器		49	台	1	16	13	14	4		1				うちトイレ35台
障害者洗面器		4	台		1	1	1	1						
手洗器		3	台		2			1						
洗面器		12	台		4	1	2	4					1	
流し		15	箇所	1	4	4	3	2		1				
掃除用流し		10	箇所	1	3	2	2	1		1				
洗濯機パン		1	箇所					1						理容所内
ドレン														
ルーフドレン	径65	14	箇所		2	2	1	4	5					1階は正面玄関屋上屋根
	径80	13	箇所			2			1	6	4			
	径100	28	箇所			3		4	19				2	
計		55	箇所											
その他														
ドライエリア		1	箇所	1										
犬繫留所		1	箇所							1				車庫A棟内
靴洗場		7	箇所		4					2		1		

[illegible]