

年間使用予定電力量

使用電力量 (kwh)

契約種別	需給契約名	契約容量 A・kVA	電力量区分	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	合計		
従量電灯C	防災無線電話施設 大雪幹線中継所 (ホウサイムセンテンワシセツ タイセツカンセンチュウケイシヨ)	20kVA	最初の120kWhまで	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	
			120kWhを超え280kWhまで	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920
			280kWhを超える分	542	354	362	339	653	1,645	1,709	1,709	1,516	1,709	1,645	590			12,773
			使用電力量	822	634	642	619	933	1,925	1,989	1,989	1,796	1,989	1,925	870			16,133
	防災無線電話施設 上川幹線中継所 (ホウサイムセンテンワシセツ カミカワカンセンチュウケイシヨ)	12kVA	最初の120kWhまで	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
			120kWhを超え280kWhまで	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920
			280kWhを超える分	286	352	326	277	289	277	416	574	485	326	273	279			4,160
			使用電力量	566	632	606	557	569	557	696	854	765	606	553	559			7,520
	防災無線電話施設 和寒幹線中継所 (ホウサイムセンテンワシセツ ワッサムカンセンチュウケイシヨ)	17kVA	最初の120kWhまで	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
			120kWhを超え280kWhまで	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920
			280kWhを超える分	808	875	858	803	837	802	865	955	769	860	803	835			10,070
			使用電力量	1,088	1,155	1,138	1,083	1,117	1,082	1,145	1,235	1,049	1,140	1,083	1,115			13,430
	防災無線電話施設 名寄幹線中継所 (ホウサイムセンテンワシセツ ナヨロカンセンチュウケイシヨ)	11kVA	最初の120kWhまで	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
			120kWhを超え280kWhまで	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920
			280kWhを超える分	535	599	559	511	572	533	647	819	609	576	528	542			7,030
			使用電力量	815	879	839	791	852	813	927	1,099	889	856	808	822			10,390
契約容量・使用電力量合計	60kVA	最初の120kWhまで	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5,760	
		120kWhを超え280kWhまで	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7,680	
		280kWhを超える分	2,171	2,180	2,105	1,930	2,351	3,257	3,637	4,057	3,379	3,471	3,249	2,246			34,033	
		月別使用電力量	3,291	3,300	3,225	3,050	3,471	4,377	4,757	5,177	4,499	4,591	4,369	3,366			47,473	

※各月の使用予定電力量については、令和3年6月～令和4年5月までの実績値から算出