

## 凡 例

※蓄電池設備及び自家発電設備は省略

### 消火器具

| 名 称 | 記号 | 数 量                         |
|-----|----|-----------------------------|
| 消火器 | ●  | 7 2 (庁舎 6 2 A棟 6 B棟 3 備蓄 1) |

### 屋内消火栓設備

| 名 称       | 記号 | 数 量          |
|-----------|----|--------------|
| ポンプ・モーター  | ⓅⓂ | 1 (庁舎 1)     |
| 加圧送水装置操作盤 | ⚡  | 1 (庁舎 1)     |
| 消火栓箱      | □□ | 2 7 (庁舎 2 7) |
| 遠隔起動スイッチ  | Ⓟ  | 2 8 (庁舎 2 8) |

### スプリンクラー設備

| 名 称           | 記号 | 数 量              |
|---------------|----|------------------|
| ポンプ・モーター      | ⓅⓂ | 2 (庁舎 2)         |
| 操作盤           | ⚡  | 2 (庁舎 2)         |
| 閉鎖型スプリンクラーヘッド | ○  | 7 1 7 (庁舎 7 1 7) |
| 自動警報弁         | ⊙  | 9 (庁舎 9)         |
| 送水口           | ⚡  | 1 (庁舎 1)         |

### 粉末消火設備

| 名 称   | 記号 | 数 量           |
|-------|----|---------------|
| 粉末タンク | ⚡  | 5 (A棟 2 B棟 3) |

### 窒素ガス消火設備

| 名 称         | 記号 | 数 量              |
|-------------|----|------------------|
| 貯蔵容器        | ⚡  | 1 2 1 (庁舎 1 2 1) |
| 加圧用ガス容器     | ⚡  | 2 (庁舎 2)         |
| 起動用操作函      | ■  | 2 (庁舎 2)         |
| 音響装置        | ⊙  | 4 (庁舎 4)         |
| 連動盤         | ⚡  | 2 (庁舎 2)         |
| ダンパー        | φ  | 8 (庁舎 8)         |
| ヘッド         | ▲  | 1 9 (庁舎 1 9)     |
| 煙感知器        | Ⓢ  | 1 2 (庁舎 1 2)     |
| 定温式スポット型感知器 | Ⓢ  | 3 0 (庁舎 3 0)     |
| 放出表示灯       | ●  | 6 (庁舎 6)         |

### 誘導灯設備

| 名 称 | 記号 | 数 量          |
|-----|----|--------------|
| 誘導灯 | Ⓢ  | 9 4 (庁舎 9 4) |

自動火災報知設備

| 名 称            | 記号 | 数 量                           |
|----------------|----|-------------------------------|
| 複合盤（G R 型受信機）  |    | 1（庁舎 1）                       |
| 受信機            |    | 1（A 棟 1）                      |
| 副受信機           |    | 1（庁舎 1）                       |
| 差動式スポット型感知器    |    | 1 0 9（庁舎 4 0 A 棟 3 9 B 棟 3 0） |
| 定温式スポット型感知器    |    | 7 7（庁舎 7 0 A 棟 7）             |
| 熱アナログ式スポット型感知器 |    | 6（庁舎 6）                       |
| 煙感知器           |    | 4 1 3（庁舎 4 1 1 A 棟 2）         |
| 発信機            |    | 3 2（庁舎 2 8 A 棟 2 B 棟 2）       |
| 表示灯            |    | 3 2（庁舎 2 8 A 棟 2 B 棟 2）       |
| 音響装置           |    | 4（A 棟 2 B 棟 2）                |

非常放送設備

| 名 称      | 記号 | 数 量             |
|----------|----|-----------------|
| 増巾器・操作装置 |    | 1（庁舎 1）         |
| 遠隔操作器    |    | 1（庁舎 1）         |
| スピーカー    |    | 3 5 9（庁舎 3 5 9） |
| 音量調節器    |    | 1 6 4（庁舎 1 6 4） |

ガス漏れ火災警報設備

| 名 称    | 記号 | 数 量         |
|--------|----|-------------|
| 受信機    |    | 1（庁舎 1）     |
| 検知器    |    | 2 3（庁舎 2 3） |
| 非常電源装置 |    | 1（庁舎 1）     |

排煙設備

| 名 称    | 記号 | 数 量     |
|--------|----|---------|
| 排煙口    |    | 8（庁舎 8） |
| 手動起動装置 |    | 7（庁舎 7） |
| 排煙機    |    | 2（庁舎 2） |
| 排煙起動盤  |    | 2（庁舎 2） |

防火設備

| 名 称     | 記号 | 数 量         |
|---------|----|-------------|
| 光電式煙感知器 |    | 5 1（庁舎 5 1） |
| 防火戸     |    | 3 9（庁舎 3 9） |
| 防火シャッター |    | 1 5（庁舎 1 5） |
| 防煙垂れ壁   |    | 1 2（庁舎 1 2） |
| 防火ダンパー  |    | 4 7（庁舎 4 7） |